

проверки гарантийных обязательств объектов в рамках государственных
контрактов, заключенных Миндортрансом УР

«06» 05 2018г

Кежуйский район

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:

Иванов Сергей Александрович, зам. нач. ка
МУ УР "Сурхаймадор",

Представитель подрядной организации:

Ванко Дмитрий Рудольфович, зам. нач. ка
Ченгучев Ю. А. УР "Сурхаймадор"

Представитель подрядной организации, выполняющей работы по содержанию автодороги:

Иные представители:


На основании Государственного контракта № Ф.2018 от «11» 09 2018г.

проведена проверка гарантийных обязательств на объекте:

9/км Бурико-Ченге-Пайам-Кей
км 12+400 - км 60+800.

и выявлено следующие :

1. км 36+700 повреждение на шпуре,
кавалитесь не более 10 см.
2. Разрушение дорожной решетки
"Крупной" шириной км 36+100 и 36+700
3. Необходима очистка щебеночной
водоотливочной шпуре.
4. км 35+100 разрушение щебеноч-
ного основания на щебеночной
водоотливочной шпуре (20 см),
5. Отсутствие световозвращающих
барьеров ограждения км 36+700.



Выявленные нарушения и дефекты устранить в срок до 25.05 2019 г.

Об устранении доложить в письменном виде.

Подписи:

Представитель Заказчика:

М. Иван С.А.

Представитель подрядной организации:

Волков В.В.

Представитель подрядной организации, выполняющей

работы по содержанию автодороги:

/ _____ / _____ /

Иные представители:

/ _____ / _____ /

Акт получил:

Волков В.В.